

Titel	Brand i silo slukket
Brødtekst	<p>Silobranden ved port 7 - 9 i Modtagehallen er slukket, og brandvæsenet har forladt hallen lidt over middag.</p> <p>Årsagen til branden er endnu ikke endeligt opklaret, men det formodes, at branden er opstået i forbindelse med skærearbejde ved port 7-9, som er under revision. Kameraovervågning viser, at de første tegn på brand opstår ca. kl. 07:40. Det er et varmefølsomt kamera og Kontrolrummet, som har registreret de første tegn på brand, hvorefter anlæggets vandkanoner blev aktiveret og brandvæsenet tilkaldt. Da brandvæsenet ankom til VF godt 12 min. senere, var branden allerede under kontrol.</p> <p>Brandvæsenets og vores eget arbejde med at sikre, at ilden ikke kunne genopstå, har været besværliggjort af, at kranen ved port 7-9 ikke er aktiv under revisionen, og at affaldet derfor har skullet fjernes på anden vis. Dette er en den væsentligste årsag til brandvæsenets lange ophold på VF.</p> <p>Kurt Engberg og Kenneth Skive delt vedhæftede fotos fra overvågningskameraerne med os.</p>
Udløber	01-01-2100
Afsender	Brændselskøb & Modtagelse; Kommunikation
Skrevet	25-08-2017
Vedhæftede filer	038 Silo 10-15 2017-08-25 07-46-29.758.jpg 038 Silo 10-15 2017-08-25 07-42-27.005.jpg 069 Modtageal Port 10-12 2017-08-25 08-09-55.984.jpg

Oprettet kl. 25-08-2017 13:29 af [Per-Henrik Goosmann \(PGO\)](#)
Sidst ændret kl. 25-08-2017 13:32 af [Per-Henrik Goosmann \(PGO\)](#)

Luk