

Titel	Tæt-på uheld på Anlæg 5
Brødtekst	<p>Der har sent i går aftes været to eksplosioner/trykstød i slaggekælderen ved Anlæg 5. Der er ikke sket personskade, og anlæggets drift har været opretholdt. Vi ser dog på hændelsen med stor alvor, da der kunne have været tale om personskade. Derfor foregår der nu et større udredningsarbejde i samspil med vores arbejdsmiljøorganisation.</p> <p>Det er ikke fastlagt, om eksplosionen/trykstødet er sket på grund af en teknisk fejl ved slaggepusheren på Anlæg 5 eller som følge af en eksplosion i en gasflaske eller andet, som er kommet ind med affaldet.</p> <p>En slaggepusher er som en vandlås. I princippet er det som på et toilet, der adskiller forbrændingen i anlægget fra omgivelserne. Efter eksplosionen er det konstateret, at vandlåsen ikke var funktionel på grund af for lav vandstand. Det kan være en følge af eksplosionen eller utilstrækkelig forsyning med vand.</p> <p>I forhold til vandlåsen er der allerede sikret et kontinuerligt vandflow / forbedret styring. Derudover er der blevet etableret udsugning af eventuelle gasser ved slaggepusheren i kælderen for herved at reducere risikoen for fremtidige hændelser.</p> <p>For at sikre mod risikoen for personskade vil der ud over de allerede gennemførte tiltag være afspærret i kælderen frem til, at årsagen er fastlagt, og korrigerende handlinger er gennemført.</p> <p>Når vi kender årsagen til hændelsen, vil vi meddele dette.</p> <p>/Per Wulff</p>
Udløber	01-01-2100
Afsender	<a href="#">Energi og Distribution</a> ; <a href="#">Mennesker og Miljø</a>
Skrevet	15-09-2017

Oprettet kl. 15-09-2017 14:28 af [Agnes Jantzen Kreinøe \(AJK\)](#)  
Sidst ændret kl. 15-09-2017 14:28 af [Agnes Jantzen Kreinøe \(AJK\)](#)

Luk